

MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt

Barrikade EP-Kompakt

Massabeläggning 2,5 mm

Färg från Barrikade färgkarta eller specialfärg

Leverantör:

Hesselberg Bygg

Engelska Gången 14

254 51 Helsingborg tel: 042-21 40 20

Material

Primer

1 stryk med Barrikade EP-TP lösningsmedelsfri, opigmenterad, lågviskös epoxi påföres ytorna flödigt med långhårig rulle. Strö omedelbart med färgad kvartssand 0,7-1,2 mm

Förbrukning: Min 0.3 kg/m²

Förbrukning kvartssand: 1,2 kg/m²

Massabeläggning EP-Kompakt 2,5 mm

Tjocklek 2,5 mm

Barrikade EP-TP, lösningsmedelsfri klar epoxi blandas med Kompaktfiller och fördelas på ytorna med stålspackel. Färgad kvartssand strös fullströs sedan varefter ytan maskinglättas.

Förbrukning – kg/m²

Bindemedel EP-TP 0,65

Kompaktfiller 0,8

Färgad kvartssand 2,2

Topplackning:

Alt 1 – blank finnish

Barrikade EP-TP, lösningsmedelsfri klar epoxi påförs med gummiraka och efterrollas

Förbrukning: 0,15 kg/m²

Alt 2 – matt finnish

Efter att Alt 1 är torrt påförs Barrikade PU Matt, poluuretan topplack med korthårig roller.

Förbrukning: 0,07-0,09 kg/m²

UTFÖRANDEKRAV

Plastmassa ska dras upp minst 100 mm som sockel mot väggar och dylikt samt minst 20 mm mot dörrtröskel och karm så att tät golvinkel och täta hörn erhålls. Uppdragning mot väggar och karm ska utformas med hålkål med radien 30 mm. Uppdragningens överkant ska vara horisontal.

Där dörröppning inte ska förses med tröskel, eller där dörröppning ska förses med lägre tröskel än 20 mm, ska anslutning mot dörröppning utföras vattentätt och det vattentäta skiktets överyta ska i dörröppningen vara minst 20 mm över golvavloppets överkant.

Golvbeläggning ska anslutas vattentätt till golvbrunn enligt anvisningar från tillverkaren av golvbeläggningen.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA BELÄGGNINGAR

Färdig beläggning inklusive anslutningar, fogar, infästningar, vinklar, hörn och anslutningar mot genomföringar ska vara vattentät. Se branschrekommendationer – SVEFF – detaljanslutningar.

Arbetet skall utföras av Hesselberg anvisad och auktoriserad entreprenör enligt Auktorisation Fogfritt Golv, AFG.